



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 31»

111395, Москва, ул. Молдагуловой, д. 6А  
email: sk31@edu.mos.ru

Телефон: (499) 374-11-31, (499) 374-13-01  
Факс: (499) 374-11-31

Исх № 5/Н от 15.12.2017г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Сведения по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в отношении ГКОУ СКОШИ № 31 3 РОНДПР Управлением по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве (представление № 3/169 от 13.04.2017г.):

1. «Коридоры 1 этажа строений 1 и 2 не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участках длиной не более 60 метров» – дана заявка № 49 от 30.03.2017г. в ГКУ Дирекцию ДОГМ, исх. № 406 от 06.12.2017г. на имя Начальника ГКУ Дирекции ДОГМ А.А. Шаховой;
2. «Лестничная клетка 1-го этажа 2 строения, не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверями» – данное нарушение устранено во время ремонтных работ в летний период;
3. «Не проведена проверка качества качества обработки декораций, сценического и выставочного оформления актового зала огнезащитными составами» - данное нарушение устранено компанией ООО «СПБ-СЕРВИС» о чем составлен соответствующий акт;
4. «В строениях 1,2,3 устройства для samozакрывания дверей отсутствуют, либо находятся в неисправном состоянии» – данное нарушение устранено, доводчики установлены;

Сведения по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в отношении ГКОУ СКОШИ № 31 3 РОНДПР Управлением по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве (представление № 3/170 от 13.04.2017г.):

1. «Запоры на дверях эвакуационных выходов школы-интерната не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа» – дана заявка в ГКУ Дирекцию ДОГМ № 48 от 30.03.2017г.,

**а также повторная заявка исх. № 406 от 06.12.2017г. на имя Начальника ГКУ Дирекции ДОгМ А.А. Шаховой;**

2. «Эвакуационный выход из столовой непосредственно наружу заблокирован» - дана заявка исх. № 406 от 06.12.2017г. на имя Начальника ГКУ Дирекции ДОгМ А.А. Шаховой;
3. «Запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа» - **данное нарушение устранено.**

Сведения по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в отношении ГКОУ СКОШИ № 31 3 РОНДПР Управлением по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве (предписание № 93/1/1 от 28.03.2017г.):

1. «Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управлений эвакуацией людей, систем внутреннего противопожарного водопровода)» - дана заявка исх. № 406 от 06.12.2017г. на имя Начальника ГКУ Дирекции ДОгМ А.А. Шаховой;
2. «Коридоры 1 этажа строений 1 и 2 не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участках длиной не более 60 метров» – дана заявка № 49 от 30.03.2017г. в ГКУ Дирекцию ДОгМ, а также повторная заявка исх. № 406 от 06.12.2017г. на имя Начальника ГКУ Дирекции ДОгМ А.А. Шаховой;
3. «Лестничная клетка 1-го этажа 2 строения, не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверями» – **данное нарушение устранено во время ремонтных работ в летний период;**
4. «Запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа» - **данное нарушение устранено;**
5. «Не проведена проверка качества обработки декораций, сценического и выставочного оформления актового зала огнезащитными составами» - **данное нарушение устранено компанией ООО «СПБ-СЕРВИС» о чем составлен соответствующий акт;**
6. «В строениях 1,2,3 устройства для самозакрывания дверей отсутствуют, либо находятся в неисправном состоянии» – **данное нарушение устранено, доводчики установлены;**

7. «Запоры на дверях эвакуационных выходов школы-интерната не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа» – дана заявка в ГКУ Дирекцию ДОГМ № 48 от 30.03.2017г., а также повторная заявка исх. № 406 от 06.12.2017г. на имя Начальника ГКУ Дирекции ДОГМ А.А. Шаховой;
8. «Эвакуационный выход из столовой непосредственно наружу заблокирован» - дана заявка исх. № 406 от 06.12.2017г. на имя Начальника ГКУ Дирекции ДОГМ А.А. Шаховой.

Директор ГКОУ СКОШИ № 31



Е.Ю. Середкина