



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по городу Москве  
Управление по ВАО Главного управления МЧС России по городу Москве  
3 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3/169**  
о нарушении требований пожарной безопасности

13 апреля 2017 года

г. Москва

«17, 22, 28» марта 2017г. при проведении плановой выездной проверки за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях ГКОУ СКОШИ №31 по адресу: г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 6А\_ старшим инженером 3 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковником внутренней службы Колпаковым Иваном Николаевичем установлено, что в здании и помещениях ГКОУ СКОШИ № 31 по адресу: г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 6А нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ 25 апреля 2012 года № 390, Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)

- а именно:
- коридоры 1-го этажа строений 1 и 2 не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки длиной не более 60 метров (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.24 СНИП 2.01.02-85\*, п. 6.26 СНИП 21-01-97\*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
  - лестничная клетка 1-го этажа 2 строения, расположенная слева от главного входа, не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверями (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СНИП 2.01.02-85\*, п. 6.34\* СНИП 21-01-97\*, п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
  - не проведена проверка качества обработки горючих декораций, сценического и выставочного оформления актового зала огнезащитными составами в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 и ГОСТ Р 53294-2009, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);
  - в строениях 1, 2, 3 устройства для samozакрывания дверей отсутствуют, либо находятся в неисправном состоянии (п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

*(указывается существо нарушения, последствия произошедшего события)*

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 частью 1 КОАП РФ**  
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

**Колпаков И.Н.**

Копию представления получил

подпись лица, которому представлено  
**13.04.2017г.**

растифицированная подпись

Копия представления направлена

дата, подпись уполномоченного

растифицированная подпись

*(дата, № почтового отправления и № заказного письма)*