



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по городу Москве
Управление по ВАО Главного управления МЧС России по городу Москве
3 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3/170
о нарушении требований пожарной безопасности

13 апреля 2017 года

г. Москва

«17, 22, 28» марта 2017г. при проведении плановой выездной проверки за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях ГКОУ СКОШИ №31 по адресу: г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 6А старшим инженером 3 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковником внутренней службы Колпаковым Иваном Николаевичем установлено, что в здании и помещениях ГКОУ СКОШИ № 31 по адресу: г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 6А нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ 25 апреля 2012 года № 390.
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)

а именно:

- запоры на дверях эвакуационных выходов школы-интерната не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);
- эвакуационный выход из столовой непосредственно наружу заблокирован (п. 36 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации);
- запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

(указывается существо нарушения, последствия пренебрежения)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 частью 4 КОАП РФ**
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Колпаков И.Н.

подпись лица вынесшего представление

расшифровка подписи

Копию представления получил

13.04.2017г.

дата, подпись правонарушителя

расшифровка подписи

Копия представления направлена

руководителю, в почтовое отделение и в заказного письма